

# Güteschutzgemeinschaft Steinzeugindustrie e.V.

Anlage Blatt 1 zum Prüfzeugnis Nr. 999 vom 1999-10-05

1 Auftrag: Die InventTech hat die Güteschutzgemeinschaft Steinzeugindustrie e.V. damit beauftragt, an drei Klosettbecken das Ausspülen von Papier bei montierter Toiletten-Sicherungsklappe zu überprüfen.

2 Proben: Der Auftraggeber hat drei wandhängende Tiefspülklosetts zur Verfügung gestellt:

1. Hersteller Ideal Standard, Modell Esprit K 3045: Probe Nr. 905
2. Hersteller Ideal Standard, Modell Inga K 3008: Probe Nr. 906
3. Hersteller Laufen, Modell 2163-0: Probe Nr. 907

3 Durchführung: Die angelieferten Klosettbecken wurden vor Ort durch Herrn Castellaneta mit der Toiletten-Sicherungsklappe RATTSTOP RA 001 ausgerüstet. Danach wurde das Ausspülen von Papier am Prüfspülkasten bei einer Spülwassermenge von 6 l geprüft.

## 4 Ergebnisse:

Versuch Nr.	12 Papierblätter davon ausgeschwemmt (St.)		
	Probe Nr. 905	Probe Nr. 906	Probe Nr. 907
1	12	11	12
2	12	12	12
3	12	12	12
4	12	12	12
5	10	12	12

Anforderung nach DIN 1385: Bei 4 von 5 Spülversuchen muß sämtliches Papier ausgespült sein.

Prüfstelle

